


グリーストラップ清掃手順

グリーストラップの点検清掃を怠ると、本来の機能が発揮できなくなり、配管の目詰り、悪臭の原因にもなりかねません。定期的な点検清掃をお願いいたします。

1 first ゴミは、ゴミ取りバスケットをグリーストラップ内から持ち上げ、新聞紙を敷いたポリ袋等に回収します。



2 second 水面に浮いた油は柄杓等ですくい出し、ゴミと同様にポリ袋に回収します。




3 third 接触材に付着した油は、接触材を引き出し、ポリ袋の中で振るようにして取り除きます。



4 fourth 2・3層目に浮いた油も回収します。



5 fifth バスケット・接触材を元の位置に納めて、ご使用ください。



点検清掃の周期は、使用状況によって異なりますが、1週間に1回を目安として清掃してください。回収した油・ゴミを入れたポリ袋は、しっかりと封をして「燃えるゴミ」として指定のゴミ置き場に出してください。