

平成31年度 浄水中放射性物質測定検査結果

採取日	測定項目		基準値	北部浄水場(長岡)	南部浄水場(駒場)
H31.4.24	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
R1.7.16	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
R1.10.15	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
R2.1.14	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出