

平成30年度 浄水中放射性物質測定検査結果

採取日	測定項目		基準値	北部浄水場(長岡)	南部浄水場(駒場)
H30.4.24	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H30.7.20	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H30.10.9	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H31.1.8	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出