

平成27年度 浄水中放射性物質測定検査結果

採取日	測定項目	基準値	北部浄水場(長岡)	南部浄水場(駒場)	
H27.4.7	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H27.6.9	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H27.8.28	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H27.10.13	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H27.12.8	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出
H28.2.9	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
		Cs-136	-	不検出	不検出