様式第４のニ（第４条、第５条関係）

屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

<table>
<tr><td colspan="2">事業の概要</td><td colspan="5">ボイラー用燃料の貯蔵</td></tr>
<tr><td rowspan="3">タンク専用室の構造</td><td rowspan="2">壁</td><td>延焼のおそれのある外壁</td><td>鉄筋コンクリート</td><td>床</td><td colspan="2">コンクリート</td></tr>
<tr><td>その他の壁</td><td>鉄筋コンクリート</td><td>出入口</td><td colspan="2">特定防火設備
（しきい高さ　20 cm）</td></tr>
<tr><td colspan="2">屋根</td><td>折板</td><td>その他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造</td><td>階数</td><td></td><td>設置階</td><td></td><td>建築面積</td><td>㎡</td></tr>
<tr><td>建築物の構造概要</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">タンクの構造、設備</td><td>形状</td><td>縦置円筒型</td><td colspan="3">常圧・加圧（　　kPa）</td></tr>
<tr><td>寸法</td><td>内径 2,100 ㎜　高さ 3,000 ㎜</td><td>容量</td><td colspan="2">内容積　10.4KL
申請容量 9.5KL</td></tr>
<tr><td>材質、板厚</td><td colspan="4">SS400　底板 6 ㎜　側板 6 ㎜　天板 4 ㎜</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通気管</td><td>種別</td><td>数</td><td colspan="2">内径又は作動圧</td></tr>
<tr><td>無弁通気管</td><td>1</td><td colspan="2">50 ㎜
kPa</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全装置</td><td>種別</td><td>数</td><td colspan="2">作動圧</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">kPa</td></tr>
<tr><td>液量表示装置</td><td>フロート式液面計</td><td>引火防止装置</td><td colspan="2">(有)・無</td></tr>
<tr><td colspan="2">注入口の位置</td><td>タンク専用室内</td><td>注入口付近の接地電極</td><td colspan="2">(有)・無</td></tr>
<tr><td colspan="2">ポンプ設備の概要</td><td colspan="4">安全増防爆型電動ポンプ２基</td></tr>
<tr><td colspan="2">採光、照明設備</td><td>安全増防爆型電灯２灯</td><td colspan="2">換気、排出の設備</td><td>電動ファン１基</td></tr>
<tr><td colspan="2">配管</td><td colspan="4">SGP、弁は鋳鋼</td></tr>
<tr><td colspan="2">消火設備</td><td>第４種消火設備１個
第５種消火設備２個</td><td colspan="2">警報設備</td><td>加入電話</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事請負者
住所　氏名</td><td colspan="4">○○県○○市○○町○○番地
○○○○株式会社　代表取締役○○○○　　電話○○○○○○○</td></tr>
</table>

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。