

様式第4のり（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	自動車燃料油の給油販売及び灯油の容器詰替え販売とこれに伴うサービス業務を行う。						
敷地面積	600 m ²						
給油空地	間口 20.00m		奥行 15.00m				
注油空地	有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無						
空地の舗装	コンクリート・その他（ ）						
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数		建築面積			水平投影面積	
	2 階		200 m ²			300 m ²	
	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口
	RC 造	RC 造	RC 造	RC 造	RC 造	網入りガラス	防火戸
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり
		m ²	m ²				
上階の有無（給油取扱所以外）	有（用途 ）・無 （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ m）・無）						
建築物の用途別面積	項目 用途	床又は壁で区画された部分の1 階 の 床 面 積			床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（2 階以上を含む。）		
	第 1 号	m ²					
	第 1 号 の 2	m ²			50 m ²		
	第 2 号	150 m ²			m ²		
	第 3 号	50 m ²			m ²		
	第 4 号	m ²					
	第 5 号	m ²					
	計	200 m ²			50 m ²		
周囲の塀又は壁	構造等	RC 造		高さ	2m		
	はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・無						

(裏)

固定給油設備等	項目 設 備	型 式	数	道 路 境 界 線 か ら の 間 隔	敷 地 境 界 線 か ら の 間 隔
	固 定 給 油 設 備	〇〇型計量機	4	6.0m	6.0m
	固 定 注 油 設 備	〇〇型計量機	1	8.0m	2.0m
固定給油設備以外の給油設備		給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油タンク車			
附 随 設 備 の 概 要		洗車機、マット洗車機、エアーコンプレッサー、リフト			
電 気 設 備		電気設備技術基準のとおり			
消 火 設 備		第５種消火設備 〇本			
警 報 設 備		事務所加入電話			
避 難 設 備					
事 務 所 等 そ の 他 火 気 使 用 設 備					
滞 留 防 止 措 置		<u>地盤面を高くし傾斜を設ける措置</u> その他（ ）			
流 出 防 止 措 置		<u>排水溝及び油分離装置を設ける措置</u> その他（ ）			
タ ン ク 設 備		専 用 タ ン ク	SF 二重殻タンク 30KL×2 基	可 燃 性 蒸 気 回 収 設 備	有 ・ （無）
		廃油タンク等	SF 二重殻タンク 2KL×1 基	簡 易 タ ン ク	
工 事 請 負 者 住 所 氏 名		〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 電話〇〇〇〇〇〇			

備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第4のホ又は様式第4のへ）を添付すること。