令和7年度　水質検査結果一覧表

施設名称：茨城町大戸配水場

検査機関：一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター

		単位	水質基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
	採水年月日			2025/4/22	2025/5/20										
	採水場所			茨城町南川又集落ｾﾝﾀｰ	茨城町南川又集落ｾﾝﾀｰ										
	残留塩素	mg/l		0.18	0.19										
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0										
2	大腸菌	－－	検出されないこと	陰性	陰性										
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.05以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02以下												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01以下												
21	塩素酸	mg/l	0.6以下												
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.02以下												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l	0.06以下												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下												
26	臭素酸	mg/l	0.01以下												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.03以下												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l	0.09以下												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08以下												
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2以下												
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200以下												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.05以下												
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	18.0	17.6										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	300以下												
40	蒸発残留物	mg/l	500以下												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.2以下												
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02以下												
45	フェノール類	mg/l	0.005以下												
46	有機物（TOCの量）	mg/l	3以下	0.3	0.3未満										
47	pH値	－－	5.8以上8.6以下	7.7	7.7										
48	味	－－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										