

質 疑 応 答 書

令和8年6月24日

工事名： R 8 茨城町運動公園プールボイラー改修工事

No.	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	設計書	本工事内訳書P.7に記載されている無圧式ボイラーNENS-T-4004M型と同等品以上であれば他社メーカー機器の使用で問題ないでしょうか。	同等品であれば他社メーカーの機器も使用できます。 ただし、燃料はA重油で燃料消費量が50ℓ/h未満、無圧式であることが条件とする。 【仕様】 鋼板製無圧ヒーター 燃料消費量 50ℓ/h未満 燃料 A重油 既存の場所に設置できるもの。

