

令和8年度 水質検査結果一覧表

施設名称:茨城町南部浄水場

検査機関:一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

		単位	水質基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
	採水年月日			2026/4/21	2026/5/19	2026/6/16	2026/7/22								
	採水場所			茨城町網掛 コミュニティセンター	茨城町網掛 コミュニティセンター	茨城町網掛 コミュニティセンター	茨城町網掛 コミュニティセンター								
	残留塩素	mg/l		0.20	0.24	0.25	0.23								
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	--	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.003									
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												
10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			5.8									
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFDA)	mg/l	0.00005以下			0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下												
22	塩素酸	mg/l	0.6以下			0.05未満									
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002未満									
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.0001									
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003未満									
26	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.0035									
27	臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.014									
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003未満									
30	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.0006									
31	ブromホルム	mg/l	0.09以下			0.010									
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	19.8	20.2	19.8	20.0								
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/l	300以下			99									
41	蒸発残留物	mg/l	500以下			229									
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			0.005未満	0.005未満								
46	フェノール類	mg/l	0.005以下												
47	有機物 (TOCの量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
48	pH値	--	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5								
49	味	--	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	--	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								