令和8年度　水質検査結果一覧表

施設名称：茨城町大戸配水場

検査機関：一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター

		単位	水質基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
	採水年月日			2026/4/21	2026/5/16	2026/6/16	2026/7/22	2026/8/17	2026/9/14						
	採水場所			茨城町南川又集落センター	茨城町南川又集落センター	茨城町南川又集落センター	茨城町南川又集落センター	茨城町南川又集落センター	茨城町南川又集落センター						
	残留塩素	mg/l		0.2	0.2	0.25	0.23	0.2	0.25						
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			4.2			3.9						
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.05以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02以下												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l	0.00005以下			0.000005未満			0.000005未満						
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01以下												
22	塩素酸	mg/l	0.6以下			0.05未満			0.07						
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l	0.06以下			0.0025			0.0044						
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003未満			0.003未満						
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下			0.071			0.0075						
27	臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下			0.024			0.026						
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003未満			0.003						
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.03以下			0.0028			0.0034						
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l	0.09以下			0.012			0.011						
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08以下			0.008未満			0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2以下			0.03			0.03						
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200以下												
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	18.2	18.8	18.3	18.1	18.9	18.7						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	300以下			83			77						
41	蒸発残留物	mg/l	500以下			198			182						
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02以下			0.005未満			0.005未満						
46	フェノール類	mg/l	0.005以下												
47	有機物（TOCの量）	mg/l	3以下	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH値	－－	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7						
49	味	－－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						