採取日	測定項目		基準値	北部浄水場(長岡)	南部浄水場(駒場)
R8.4.21	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
R8.7.22	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出
R8.10.22	放射性ヨウ素	I-131	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	10Bq/kg	不検出	不検出
		Cs-137		不検出	不検出